

SUIVI TEMPERATURES ENTREPÔTS SOBOTRAM

Outil SAUERMANN Tracklog

MAPPING CERTIFIÉ

Rapports de mapping

Certificats d'étalonnage

Installation, maintenance et étalonnage effectués par une société spécialisée



FDX 15-140



STOCKAGE DES DONNÉES SÉCURISÉ




CONSULTATION MULTI SUPPORTS

Logiciel sur PC
Application mobile



VISUALISATION TEMPÉRATURES



EXPORTATION DES DONNÉES



SOBOTRAM Bat A


Appareil

Désignation Zone 64	N° d'appareil 323738316637810c			
Type d'appareil KT TrackLog	N° de série 6K190600615	Version de soft 1.02 B364	Date de départ 17/09/2020 00:00	Date de fin 24/09/2020 16:57

Configuration

Type de mesure Instantané	Intervalle d'enregistrement 15 minutes
------------------------------	---

Graphique



Rapports au format sécurisé (PDF)

Voies enregistrées

● V1 (°C)	Désignation A4/T*	Mesure Sonde hygro-température ABS/amb	Min	Max	Moyenne	Ecart type	MKT
● V2 (%RH)	Désignation A4/H%	Mesure Sonde hygro-température ABS/amb	23.25	28.71	25.070	1.212	25.150
			38.87	55.62	49.968	3.912	-

Relevés

Statistiques	V 1 (°C)	V 2 (%RH)
Min	23.25	38.87
Max	28.71	55.62
Moyenne	25.070	49.968
Ecart type	1.212	3.912
MKT	25.150	-

ALERTES SUR SEUILS



Alertes sur seuils et temporisation
Envoi alertes par mails, SMS et notifications

Configuration des voies

Voie 1 - A4/T° [°C] Sonde hygro-température ABS/amb

Activer seuils

	Haut	Bas
Seuils alarme - [°C]	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="5"/>